Программа снижения потерь электроэнергии

ЗАО «Авиастар-СП» Д.У.
наименование предприятия

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения		Ответственная служба	Объем мероппр иятий	Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/%					
		начало	окончание			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Организационные мероприятия**										
1.1	Исключить нерациональное токораспределение в сетях передачи электрической энергии засчет режимной проработки всех возможных схем ненормального питания на время ликвидации аврийных режимов, сокращения времени ликвидации аварийных режимов.			Служба ЭСТОП			3,50	3,04	3,03	2,00	
1.2	Отключать трансформаторы, загруженные менее 40%, догружая соседние (потери холостого хода около 90%)			Служба ЭСТОП			3,000	2,99	2,97	2,96	
1.3	Создание стимулировоания повышения коэффициента мощности потребителей субабонетов			Служба ЭСТОП			1,20	1,19	1,18	1,17	
2	**Технические мероприятия**										
2.1	Замена трансформаторов на новые, более экономичные.			Служба ЭСТОП			3,0000	3,0400	3,0200	2,0000	
3	**Совершенствование систем расчетного и технического учета**										
3.1	Создание системы постоянного контроля небаланса на ГПП и РП для своевременного реагирования при недоучетах электроэнергии			Служба ЭСТОП			10,00	9,50	9,00	9,97	
3.2	системы постоянного контроля качества электрической энергии, исключать факторы, влияющие на ухудшение ее качества для снижения недоучета электроэнергии, передаваемой субабонентам			Служба ЭСТОП			8,50	8,40	8,30	8,20	
3.3	Замена измерительных трансформаторов на трансформаторы с улучшенными характеристиками и с номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам.			Служба ЭСТОП			5,00	4,99	4,98	4,97	
4	Всего						34	33	32	31	
4.1	СПРАВОЧНО: Всего в процентах от фактических потерь электроэнергии						3,87	3,75	3,67	3,54	
4.2	СПРАВОЧНО: Всего в процентах от отпуска электроэнергии в сеть						0,35	0,34	0,33	0,32	

Подпись

Валерий Тихонович Клочинский
Ф.И.О.

Начальник службы ЭСТОП
Должность